

### **Beurteilung der Löschwasserversorgung:**

Zur Beurteilung der Löschwasserversorgung liegt der Gemeinde Speichersdorf eine Trinkwassernetzberechnung vor. Nach dieser Berechnung ist die geforderte Löschwassermenge von 96 m<sup>3</sup>/h (Vorhaltezeit 2 Stunde) leicht unterschritten. Die Berechnungsergebnisse werden mittels einer Durchflussmessung vor Ort nochmals verifiziert. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die geforderte Löschwassermenge über die öffentliche Trinkwasserversorgung bereitgestellt werden kann. Sofern die Durchflussmessung vor Ort dies nicht bestätigen sollte werden Löschwasserbehälter vorgesehen.